



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел (812) 450-56-13

Отдел надзорной и профилактической работы Петродворцового района

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсоновская, д. 9, тел (812) 450-56-13

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 39-1-178/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Государственному Бюджетному Общеобразовательному Учреждению Ленинградской Области «Школа-интернат, Реализующая адаптированные образовательные программы, «Красные Зори», ИНН 7819012820

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении

плановой

выездной проверки

(указывается тип контрольного (надзорного) мероприятия)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 10.08.2022 № 39-1-179 в период с 15.08.2022 по 26.08.2022 Даниловым Павлом Дмитриевичем – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении отдельно стоящего здания школы - интерната и прилегающей территории, расположенного по адресу: 198517, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Демьяна Бедного, 2/58, лит. А

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) контрольное (надзорное) мероприятие; вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведено контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал уполномоченный представитель контролируемого лица:

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка о выполнении
-------	--	--	--	----------------------

		правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требований пожарной безопасности	
1.	Центральный выход из здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, менее 1,2 м (первая дверь - 0,90 м, вторая - 0.90 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
2.	Запасные выходы из здания, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, менее 1,2 м (повсеместно из 1 этажа здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.2.19 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020)	05.07.2023	
3.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 1 этаже левого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	+
4.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 1 этаже правого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	+
5.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 2 этаже левого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	+
6.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 2 этаже правого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	+
7.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 3 этаже левого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	+
8.	Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики) (повсеместно на дверях, ведущих на лестничную клетку на 3 этаже правого крыла здания)	п. 14 ППР РФ; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	+
9.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ отсутствует на объекте защиты) (косоуры лестничного марша 1 этажа –в	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 38, ст. 39, ст. 40, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13 ППР РФ; п. 4.4.8 СП 1.1313.2020	05.07.2023	

	подвале левого крыла здания)			
10.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ отсутствует на объекте защиты) (косоуры лестничного марша 1 этажа – в подвале правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 38, ст. 39, ст. 40, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13 ППР РФ; п. 4.4.8 СП 1.1313.2020	05.07.2023	
11.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение, оборудованное под склад в подвале)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее – СП 4.13130.2013)	05.07.2023	
12.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение, оборудованное под склад в подвале)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	05.07.2023	
13.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение бельевой)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	05.07.2023	
14.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 1 этажа левого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2023	
15.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а),	05.07.2023	

	лестницы 1 этажа правого крыла здания - 1,04 м)	СП 1.13130.2020		
16.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 2 этажа левого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2023	
17.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 2 этажа правого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2023	
18.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 3 этажа левого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2023	
19.	Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке, менее 1,35 м (повсеместно ширина лестницы 3 этажа правого крыла здания - 1,04 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.1 (а), СП 1.13130.2020	05.07.2023	
20.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 1 этажа левого крыла здания))	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ст. 30 ч. 1 п. 2 № 384 Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ ; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
21.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 1 этажа правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
22.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно- 0,9 м, 0,13 м) лестницы 2 этажа левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
23.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно- 0,9 м, 0,13 м) лестницы 2 этажа правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
24.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 3 этажа левого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
25.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (повсеместно - 0,9 м, 0,13 м) лестницы 3 этажа правого крыла здания)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Ф3 от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
26.	Не обеспечено на дверях помещений		05.07.2023	

	производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (склад реактивов для бассейна)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013)		
27.	Детали стволов изготовлены не из алюминиевых сплавов (повсеместно)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 2008 г. N 123-ФЗ; п. 3. 7 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности» (далее СП 10.13130.2009) п. 5.6.3 ГОСТ Р 53331-2009 «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее ГОСТ Р 53339-2009)	05.07.2023	+
28.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 2 этажа левого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
29.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 2 этажа правого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
30.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 3 этажа левого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
31.	Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания в свету менее 1,2 м (выходы в лестничные клетки с 3 этажа правого крыла здания).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 52, п. 1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
32.	Не обеспечено наличие на дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (повсеместно)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
33.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013;	05.07.2023	

	взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение книгохранилища библиотеки)			
34.	Не обеспечено устройство для самозакрывания противопожарных дверей (помещение библиотеки)	п. 14. ППР РФ	05.07.2023	+
35.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (костюмерная при переходе в актовыв зал из музыкального кабинета)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2023	
36.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (книгохранилище перед актовым залом)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2023	
37.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (2 этаж здания спальное крыло для мальчиков - 1,65 м, ширина дверного полотна - 0,97 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
38.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение чемоданной)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2023	
39.	На путях эвакуации допущено устройство лестницы с различной шириной проступи и различной высотой ступеней (эвакуационный выход с первого этажа левого крыла здания (ИТП))	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ п. 4.3.6 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
40.	Не проводится обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц (не менее одного раза в год с	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 35 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ;	05.07.2023	

	составлением акта по результатам проверки).	п. 5.4, 5.5, 5.6, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (Переиздание)		
41.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м (для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек) (при двухстороннем открывании дверей -1 этаж здания медицинское крыло – ширина коридора - 1,67 м, ширина дверного полотна -0,86 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.3.3 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
42.	Не обеспечено на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (хозяйственный склад - 1 этаж здания медицинское крыло)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013	05.07.2023	
43.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. (Техническая документация изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ отсутствует на объекте защиты) (крыльцо на 1 этаже (напротив музея))	п. 13 ППР РФ	05.07.2023	
44.	Не обеспечено на противопожарной двери наличие приспособлений для уплотнения в притворах (помещение столовой)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
45.	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (1 этаж левого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
46.	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (1 этаж правого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
47.	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (2 этаж левого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
48.	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (2 этаж правого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
49.	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (3 этаж левого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+

50.	Не обеспечено на запасных дверях наличие приспособлений для уплотнения в притворах (3 этаж правого крыла здания)	п. 24 ППР РФ	05.07.2023	+
51.	В школе на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 82, ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	05.07.2023	
52.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (1 этаж левого крыла здания)	п. 16 (д) ППР РФ	05.07.2023	
53.	В наружных стенах лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м ² . Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020; п.п. 6 п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	05.07.2023	
54.	Центральный выход из здания, при числе эвакуирующихся через указанный выход более 50 человек, менее 1,2 м (первая дверь - 0,90 м, вторая - 0,90 м)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 23 ППР РФ п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	05.07.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Мелегов О.В., зам по безопасности
(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

[Подпись]
(подпись)

Инспектор ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Данилов П.Д.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



(подпись, заверенная печатью)